

BAKTERIOLOGISK VANDANALYSE



Fårevejle Kirkeby Vandværk
Riisvej 22
4540 Fårevejle

Analyserapport 210831-2
31. august 2021
Blad 1 af 1

cc. Odsherred Kommune



Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458:2006)
Prøvedato: 23. august 2021

RESULTAT AF UNDERSØGELSEN:

Prøvested	Tid	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	<i>E.Coli</i> pr. 100 ml
TF Knolden – ind	10:04	12,7	2 !	< 1
TF Knolden – ud	10:06	12,8	1 !	< 1
Afgang, værk	09:32	10,4	1 !	< 1

Metode: Colilert18 Colilert18

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 1110

Taphane i.m. i.m.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt



Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.